



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
 № 22.09.2014

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1 Наименование (вид) объекта Образование. Школы
- 1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, Измалковский р-н, с. Измалково, ул. Ленина, д. 39
- 1.3 Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 3423,9 кв.м  
 - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
 - наличие прилегающего земельного участка Да 47331 кв.м
- 1.4 Год постройки здания 1961, последнего капитального ремонта 2007
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015, капитального 2015

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6 Название организации (учреждения)  
 полное юридическое наименование - согласно Уставу Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
 краткое наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, Измалковский р-н, с. Измалково, ул. Ленина, д. 39
- 1.8 Основание для пользования объектом Оперативное управление
- 1.9 Форма собственности государственная собственность
- 1.10 Территориальная принадлежность Измалковский р-н
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование)
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности Образование->Школы
- 2.2 Виды оказываемых услуг Образовательная деятельность, Образовательные (Начальное образование, Основное общее образование, среднее (полное) общее образование
- 2.3 Форма оказания услуг образовательная деятельность (очная)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, Г, С, У
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 420 вместимость 460 пропускная способность 460
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
От остановки общественного транспорта на улице Ленина по открытой лестнице до здания школы.  
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Да
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 35 м.  
 3.2.2 время движения (пешком) 15 мин.  
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да  
 3.2.4 Перекрестки: Нет  
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет  
 3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть описание: Перепад высоты в виде открытой лестницы к школе из-за естественного  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	Б

б.	с нарушениями умственного развития	Б
----	------------------------------------	---

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Зона обслуживания	ДЧ-И(О, С), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К)
2	Помещения для питания	ДП-И(О, Г, У), ДЧ-И(К, С)
3	Прочие помещения	ДП-И(Г, У), ДЧ-И(К, О, С)
4	Пути движения	ДП-И(Г, У), ДЧ-И(О, С), ВНД-И(К)
5	Входная группа	ДП-И(Г, У), ДЧ-И(К, О, С)
6	Санитарно-бытовые	ДП-И(Г, У), ДЧ-И(К, О, С)
7	Средства информации и телекоммуникации	ДП-И(У), ДЧ-И(К, О, С, Г)
8	Территория объекта	ДЧ-И(О, С), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К)
9	Помещения культурно-массового обслуживания	ДЧ-И(К, О, С, Г), ДУ-И(У)
10	Прочие помещения	ДП-И(О, У), ДЧ-И(К, С), ДУ-И(Г)
11	Пути движения	ДП-И(О, Г, У), ДЧ-И(К, С)
12	Зона обслуживания	ДП-И(О, У), ДЧ-И(К, С), ДУ-И(Г)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П - недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

### 3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДУ

## 4. Управленческое решение

### 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Входная группа	Дверной проём: - снизить высоту порога до 2,5 см.; Крыльцо (входная площадка): - установить не скользкое покрытие; Лестница наружная: - уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см.; - привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом; - сделать контрастную окраску первой ступени; - сделать контрастную окраску последней ступени; - установить не скользкое покрытие; - установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам; - установить тактильную полосу перед маршем; - оборудовать переносным пандусом: Тамбур: - увеличить ширину тамбура до 180 см.
2	Пути движения	Этаж 2: Коридор/холл: - предусмотреть наличие тактильной полосы; Этаж 1: Коридор/холл: - предусмотреть наличие тактильной полосы;
3	Зона обслуживания	Этаж 2: Обслуживание в кабинете: Дверной проём: - снизить высоту порога до 2,5 см.; Этаж 1: Обслуживание в кабинете: Дверной проём: - снизить высоту порога до 2,5 см.
4	Санитарно-бытовые	Санузел отдельный: Дверной проём: - снизить высоту порога до 2,5 см.; - увеличить дверной проем до 90 см.; - оборудовать кабину для инвалидов; Раковина: - установить опорные поручни.
5	Средства информации и телекоммуникации	Визуальные средства информации о предоставлении услуги: - увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см.; - уменьшить высоту средств информации до 160 см.; - установить указатели и пиктограммы;
6	Территория объекта	Автостоянка посетителей: - уменьшить расстояние до входа в здание от мест со специальным знаком до 50 м.;
7	Помещения для питания	Помещение для питания: Дверной проём: - снизить высоту порога до 2,5 см.;
8	Помещения культурно-массового обслуживания	Этаж 2: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.): Дверной проём: - снизить высоту порога до 2,5 см.; - оборудовать кресла с подключением слухового аппарата (не менее 1)
9	Прочие помещения	Этаж 2: Прочие помещения: Дверной проём: - снизить высоту порога до 2,5 см.; Этаж 1: Прочие помещения: Дверной проём: - снизить высоту порога до 2,5 см.;

10	Все зоны и участки	<p>модернизировать требуется зону «входная группа», а именно: дверной проём: - снизить высоту порога до 2,5 см.; Крыльцо (входная площадка): - установить не скользкое покрытие; Лестница наружная: - уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см.; - привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом;</p> <p>- сделать контрастную окраску первой ступени; - сделать контрастную окраску последней ступени; - установить не скользкое покрытие; - установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам; - установить тактильную полосу перед маршем;</p> <p>- оборудовать переносным пандусом; Тамбур: - увеличить ширину тамбура до 180 см.</p> <p>Модернизировать требуется зону «Зона обслуживания», а именно: Этаж 2: Обслуживание в кабинете: Дверной проём: - снизить высоту порога до 2,5 см.;</p> <p>Этаж 1: Обслуживание в кабинете: Дверной проём: - снизить высоту порога до 2,5 см.</p> <p>Модернизировать требуется зону «Помещения для питания», а именно: Помещение для питания: Дверной проём: - снизить высоту порога до 2,5 см.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Помещение швейного цеха», а именно: Этаж 2:</p>
----	--------------------	--

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ  
в рамках исполнения

Государственная программа Липецкой области. "Социальная поддержка граждан, реализация  
*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДП-И(О,У), ДЧ-И(К,С), ДУ-И(Г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его)*

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:

<http://www.dostupno48.ru/>

*(наименование сайта, портала)*

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): от 22.09.2014

2. Акта обследования объекта: № акта 22.09.2014

от 22.09.2014

3. Решения Комиссии:

от