

433118 Чернышев А.С.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Невского ул., д. 3, г. Липецк, 398005 Телефон/факс (4742) 43-31-09 E-mail: И\_приемная@vdon.gosnadzor.ru. http://www.vdon.gosnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля**  
**юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю**  
**№ Л5/612-4275**

“ 30 ” августа 20 17 г. “ 16-00 час ”  
(Дата и время составления предписания)

Липецкая область, с. Измалково  
(Место составления)

На основании распоряжения врио заместителя руководителя Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Калинина М.А. от 18.08.2017г. № Л5/612-4275 «О проведении внеплановой, выездной проверки» в период с “ 28 ” августа по “ 30 ” сентября 20 17 г. должностными лицами  
(Дата проведения проверки)

Верхне-Донского управления Ростехнадзора

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Ответственный за проведение проверки
1.	Чернышевой Анастасией Сергеевной	Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Липецкой области	Чернышева Анастасия Сергеевна
	Кобзевым Владиславом Владимировичем	Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Липецкой области	

в присутствии: Кобелева Сергея Тихоновича директора МБОУ «СОШ №1 с. Измалково» проведена внеплановая, выездная проверка: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с. Измалково Измалковского муниципального района Липецкой области (МБОУ «СОШ №1 с. Измалково»)

399000, Липецкая область, Измалковский р-н, с. Измалково, ул. Ленина, 39

(Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, место проведения мероприятия)

Дата и время проведения проверки:

с 11-00 час. 28.08.2017г. по 16-00 час. 30.08.2017г.

Общая продолжительность проверки: три рабочих дня / 15 часов

1. Сведения о результатах внеплановой, выездной проверки соблюдения

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №1 с. Измалково Измалковского муниципального района Липецкой области (МБОУ «СОШ №1 с. Измалково»)

(Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица)

требований безопасности представлены в акте № Л5/612-4275 от 30.08.2017г. (констатация фактов соблюдения требований энергетической безопасности), в том числе о выявленных и

устраненных в ходе проверки нарушениях, о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение этих нарушений:

2. В ходе проверки устраненных нарушений нет.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных правовых актов):

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	Отсутствуют акты гидравлических испытаний оборудования котельной и тепловой сети	п.5.3.43., 6.2.16. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Минэнерго России №115 от 24.03.2003	02.11.2017.
2	Отсутствует паспорт тепловой сети	п.2.8.1., 6.2.33. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Минэнерго России №115 от 24.03.2003	02.11.2017
3	Отсутствует график обхода и журнал дефектов тепловой сети	п. 6.2.26. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Минэнерго России №115 от 24.03.2003	02.11.2017
4	Отсутствует исполнительный чертеж тепловой сети	п.2.8.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Минэнерго России №115 от 24.03.2003	02.11.2017
5	В помещении котельной не вывешена принципиальная схема	п.2.8.3. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Минэнерго России №115 от 24.03.2003	02.11.2017
6	На котлах отсутствуют таблички установленной формы	п.9.18. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Минэнерго России №115 от 24.03.2003	02.11.2017
7	Приказом по учреждению не назначен ответственный за электрохозяйство его заместитель, прошедший проверку знаний в комиссии Ростехнадзора	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003, зарег. Минюстом России №4145 от 22.01.2003 п.1.2.3.	02.11.2017
8	Не предъявлен перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к группе I по электробезопасности, нет журнала установленной формы инструктажа персонала к группе I по электробезопасности.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003, зарег. Минюстом России №4145 от 22.01.2003 п.1.4.4.	02.11.2017
9	Не предъявлен журнал учета защитных средств.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003, зарег. Минюстом России №4145 от 22.01.2003 п.п. 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3; Инструкция по применению и испытанию средств	02.11.2017

		защиты, используемых в электроустановках, утв. Минэнерго России №261 от 30.06.2003 п. 1.2.4	
--	--	---	--

На основании проведенного обследования и в соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г. № 401, Положением о Верхне-Донском управлении Ростехнадзора, утвержденным приказом Ростехнадзора от 28.06.2016г. №247

Директору МБОУ «СОШ №1 с. Измалково»

Руководителю (представителю) юридического лица (фирменное наименование, место нахождения (адрес))

предписывается устранить вышеуказанное нарушение **в установленный для этого сроки и не позднее 02.11.2017 года направить уведомление** об исполнении настоящего предписания в Верхне-Донское управление Ростехнадзора по адресу: 398005, г. Липецк, ул. Невского, д. 3.

Подписи должностных лиц, проводивших проверку:

Чернышева Анастасия Сергеевна  
(Ф.И.О.)

Кобзев Владислав Владимирович

  
(Подпись)  
  
(Подпись)

С предписанием ознакомлен(а), один экземпляр предписания на руки получил(а):

Законный представитель МБОУ «СОШ №1 с. Измалково»

Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуальный предприниматель

Кобелев Сергей Тихонович  
(Ф.И.О.)

  
(Подпись)

30.08.2017г.  
(Дата)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(Подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)